

【完了検査におけるよくある指摘事項チェックリスト】平成31年4月18日更新

課名	チェック	指摘事項	備考
都市計画課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	管理会社の標示板（共同住宅の場合）は外部から見やすい場所に設置されているか 協定書の内容からの変更はないか 各協議事項の工事は完了しているか 景観形成基準確認書の内容は確実に履行されているか 窓の位置や屋根の形状等に変更はないか 色彩：色（色番）・着色の範囲（箇所）はよいか 植栽：植栽内の柵の位置・形状・内法寸法はよいか 設備機器、駐車場、広告、看板及び特定照明（外照式の広告を含む）：景観に関する事前協議はすんでいるか 地区計画に適合する仕様となっているか 検査時に現場で作業をしていたり資材が置いてあったりしないか	
道路整備課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	側溝清掃、接続部管口仕上げは済んでいるか 側溝への接続箇所は1箇所か 側溝蓋割れ箇所の交換（着工前の写真がなければ工事影響とみなす）は済んでいるか 貯留槽からの水抜きは済んでいるか 貯留槽の寸法がわかる写真等があるか。寸法は変更となっていないか 貯留槽のポンプの仕様が明確になっているか 使用している管の大きさ（管径）は変更となっていないか 協議した図面と排水設備業者が作成した図面は一致しているか	

【完了検査におけるよくある指摘事項チェックリスト】平成30年4月27日更新

道路管理課	<input type="checkbox"/>	上下水・ガス・電気工事による前面道路本復旧は済んでいるか	
市民安全課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>駐車場・駐輪場の区画、停止線及び止まれ等の標示がされているか。すぐ消える標示になっていないか。</p> <p>有効寸法は確保されているか。有効寸法内にカーポートの柱や雨どいなどないか</p> <p>車止めの設置は済んでいるか</p> <p>配置変更はないか</p> <p>駐車場・駐輪場への円滑な出入庫は可能か</p> <p>荷捌き駐車場との区別はできているか</p> <p>平置きをサイクルラック若しくはサイクルラックを平置きに変更していないか</p>	
みどり公園課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>室外機及びマンホール等の構造物を緑地に設置していないか</p> <p>室外機や給湯器の排気口の前に植栽がないか</p> <p>生垣の密度や高さは適正か</p>	
ごみゼロ課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>廃棄物収集施設の有効面積、扉の有効開口は不足していないか</p> <p>雨水・汚水の流出流入防止について対策済みか</p> <p>立水栓の設置は済んでいるか</p> <p>廃棄物収集施設の中に汚水枡があるか</p> <p>汚水枡のフタが雨水のものになっていないか</p> <p>格子状のものになっているか</p> <p>廃棄物収集施設の中はカラになっているか</p> <p>ゴミストッカーの底板は外してあるか</p>	

【完了検査におけるよくある指摘事項チェックリスト】平成31年4月18日更新

警防課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	消防隊進入口兼用ハッチの下階から見える下蓋部に進入表示（赤色三角）はされているか 消防隊進入口兼用ハッチの開放ワイヤーは下階から見えるか 三連はしご活動空地は確保されているか。舗装されているか	
危機管理課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	防災無線はすぐに使用開始可能か 受水槽の緊急遮断弁は入口及び出口両方に設置されているか	
下水道課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	廃棄物収集施設の臭気止トラップ及び雨水の流入防止について対策済みか 屋外施設（外流し等）への雨水の流入防止について対策済みか 湧水を汚水系統に接続していないか 公共枿には市の指定している蓋を使用しているか 耐震対策を施しているか	※下水道条例に基づく検査
地域振興課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	境界杭・境界ブロックなどが設置されたうえ、測量している図面があるか 埋設物はない状態か。施工中の写真を提出すること 現地を測量するための道具、人員等の準備をすること	

※このチェックリストは、あくまでよくある指摘を事前にお知らせすることで検査をスムーズにとり行うことを目的としておりますので、これらを満たせば検査に適合するものではありません。

※現場にて作業中及び未施工であることが明らかな場合は検査を行いません。

※検査に当たり大勢の人間が現場に出入りするため、汚れてしまう場合があります。大変お手数おかけしますが、検査後に清掃などをお願いします。