

令和 8 年度浦安市クリーンセンターごみ焼却施設の維持管理に関する情報

【処分した一般廃棄物の各月ごとの種類および数量】

| 令和 8 年度 | 種類    | 焼却量         |
|---------|-------|-------------|
| 4月      | 一般廃棄物 | 4266. 89トン  |
| 5月      |       | 4581. 23トン  |
| 6月      |       | 4673. 97トン  |
| 7月      |       | 4715. 84トン  |
| 8月      |       | 4380. 88トン  |
| 9月      |       |             |
| 10月     |       |             |
| 11月     |       |             |
| 12月     |       |             |
| 1月      |       |             |
| 2月      |       |             |
| 3月      |       |             |
| 合計      |       | 22618. 81トン |

【燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度】

A系焼却炉連続記録計による測定結果の月平均値

| 項目                  | 燃焼室中の燃焼ガスの温度 | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 測定を行った期間       |
|---------------------|--------------|------------------|------------------------|----------------|
| 測定位置                | 焼却炉炉頂        | 集じん器入口           | 誘引送風機出口                |                |
| 維持管理基準値             | 800℃以上       | 概ね200℃           | 100 p p m以下            |                |
| 月 <small>単位</small> | ℃            | ℃                | p p m                  | 1日で12時間以上焼却した日 |
| 4月                  | －            | －                | －                      | 休炉             |
| 5月                  | 898          | 170              | 12                     | 27日から31日       |
| 6月                  | 909          | 170              | 15                     | 1日から30日        |
| 7月                  | 896          | 170              | 18                     | 1日から31日        |
| 8月                  | 892          | 170              | 18                     | 1日から31日        |
| 9月                  |              |                  |                        |                |
| 10月                 |              |                  |                        |                |
| 11月                 |              |                  |                        |                |
| 12月                 |              |                  |                        |                |
| 1月                  |              |                  |                        |                |
| 2月                  |              |                  |                        |                |
| 3月                  |              |                  |                        |                |

【燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度】

B系焼却炉連続記録計による測定結果の月平均値

| 項目                  | 燃焼室中の燃焼ガスの温度 | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 測定を行った期間       |
|---------------------|--------------|------------------|------------------------|----------------|
| 測定位置                | 焼却炉炉頂        | 集じん器入口           | 誘引送風機出口                |                |
| 維持管理基準値             | 800℃以上       | 概ね200℃           | 100 p p m以下            |                |
| 月 <small>単位</small> | ℃            | ℃                | p p m                  | 1日で12時間以上焼却した日 |
| 4月                  | 908          | 170              | 21                     | 1日から30日        |
| 5月                  | 898          | 170              | 19                     | 1日から29日        |
| 6月                  | －            | －                | －                      | 休炉             |
| 7月                  | 880          | 170              | 23                     | 22日から31日       |
| 8月                  | 878          | 170              | 21                     | 1日から31日        |
| 9月                  |              |                  |                        |                |
| 10月                 |              |                  |                        |                |
| 11月                 |              |                  |                        |                |
| 12月                 |              |                  |                        |                |
| 1月                  |              |                  |                        |                |
| 2月                  |              |                  |                        |                |
| 3月                  |              |                  |                        |                |

【燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度】

C系焼却炉連続記録計による測定結果の月平均値

| 項目                  | 燃焼室中の燃焼ガスの温度 | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 測定を行った期間       |
|---------------------|--------------|------------------|------------------------|----------------|
| 測定位置                | 焼却炉炉頂        | 集じん器入口           | 誘引送風機出口                |                |
| 維持管理基準値             | 800℃以上       | 概ね200℃           | 100 p p m以下            |                |
| 月 <small>単位</small> | ℃            | ℃                | p p m                  | 1日で12時間以上焼却した日 |
| 4月                  | 902          | 170              | 26                     | 1日から30日        |
| 5月                  | 891          | 170              | 22                     | 1日から31日        |
| 6月                  | 898          | 170              | 23                     | 1日から30日        |
| 7月                  | 883          | 170              | 27                     | 1日から22日        |
| 8月                  | －            | －                | －                      | 休炉             |
| 9月                  |              |                  |                        |                |
| 10月                 |              |                  |                        |                |
| 11月                 |              |                  |                        |                |
| 12月                 |              |                  |                        |                |
| 1月                  |              |                  |                        |                |
| 2月                  |              |                  |                        |                |
| 3月                  |              |                  |                        |                |

【冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日】

A系焼却炉のばいじん除去を行った年月日

| 設備名     | ばいじん除去を行った年月日 |
|---------|---------------|
| 冷却設備    | 4月2日          |
| 排ガス処理設備 | 4月2日から4月3日    |

B系焼却炉のばいじん除去を行った年月日

| 設備名     | ばいじん除去を行った年月日 |
|---------|---------------|
| 冷却設備    | 6月8日          |
| 排ガス処理設備 | 6月10日         |

C系焼却炉のばいじん除去を行った年月日

| 設備名     | ばいじん除去を行った年月日 |
|---------|---------------|
| 冷却設備    | 計画中           |
| 排ガス処理設備 | 7月30日         |

【煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度に関する事項】

A系焼却炉の排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度等

※排ガスを採取した位置は、A系焼却炉煙突

※窒素酸化物および塩化水素は、酸素濃度補正後の数値

| 項目       |          | ダイオキシン類               | ばいじん             | 硫黄酸化物             | 窒素酸化物 | 塩化水素              |
|----------|----------|-----------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 維持管理基準値  |          | 5                     | 0.15             | 9.84              | 250   | 700               |
| 単位       |          | ng-TEQ/m <sup>3</sup> | g/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> /h | ppm   | mg/m <sup>3</sup> |
| 排ガス採取年月日 | 結果を得た年月日 | 測定結果                  |                  |                   |       |                   |
| 令和8年6月4日 | 令和8年7月1日 | 0.054                 | 0.001未満          | 0.044             | 69    | 50                |
| 令和8年7月9日 | 令和8年8月3日 | －                     | 0.001未満          | 0.027             | 74    | 47                |
|          |          |                       |                  |                   |       |                   |
|          |          |                       |                  |                   |       |                   |
|          |          |                       |                  |                   |       |                   |
|          |          |                       |                  |                   |       |                   |
|          |          |                       |                  |                   |       |                   |
|          |          |                       |                  |                   |       |                   |
|          |          |                       |                  |                   |       |                   |

【煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度に関する事項】

B系焼却炉の排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度等

※排ガスを採取した位置は、B系焼却炉煙突

※窒素酸化物および塩化水素は、酸素濃度補正後の数値

| 項目        |           | ダイオキシン類               | ばいじん             | 硫黄酸化物             | 窒素酸化物 | 塩化水素              |
|-----------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 維持管理基準値   |           | 5                     | 0.15             | 9.84              | 250   | 700               |
| 単位        |           | ng-TEQ/m <sup>3</sup> | g/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> /h | ppm   | mg/m <sup>3</sup> |
| 排ガス採取年月日  | 結果を得た年月日  | 測定結果                  |                  |                   |       |                   |
| 令和8年4月16日 | 令和8年5月12日 | －                     | 0.001未満          | 0.030             | 79    | 30                |
| 令和8年5月7日  | 令和8年6月1日  | 0.088                 | －                | －                 | －     | －                 |
| 令和8年5月7日  | 令和8年6月2日  | －                     | 0.001未満          | 0.022             | 69    | 19                |
|           |           |                       |                  |                   |       |                   |
|           |           |                       |                  |                   |       |                   |
|           |           |                       |                  |                   |       |                   |
|           |           |                       |                  |                   |       |                   |
|           |           |                       |                  |                   |       |                   |
|           |           |                       |                  |                   |       |                   |

【煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度に関する事項】

C系焼却炉の排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度等

※排ガスを採取した位置は、C系焼却炉煙突

※窒素酸化物および塩化水素は、酸素濃度補正後の数値

| 項目        |           | ダイオキシン類               | ばいじん             | 硫黄酸化物             | 窒素酸化物 | 塩化水素              |
|-----------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 維持管理基準値   |           | 5                     | 0.15             | 9.84              | 250   | 700               |
| 単位        |           | ng-TEQ/m <sup>3</sup> | g/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> /h | ppm   | mg/m <sup>3</sup> |
| 排ガス採取年月日  | 結果を得た年月日  | 測定結果                  |                  |                   |       |                   |
| 令和8年4月23日 | 令和8年5月12日 | -                     | 0.001未満          | 0.025             | 68    | 28                |
| 令和8年5月14日 | 令和8年6月2日  | -                     | 0.001未満          | 0.019             | 76    | 48                |
| 令和8年7月8日  | 令和8年8月3日  | 0.12                  | 0.001未満          | 0.048             | 68    | 39                |
|           |           |                       |                  |                   |       |                   |
|           |           |                       |                  |                   |       |                   |
|           |           |                       |                  |                   |       |                   |
|           |           |                       |                  |                   |       |                   |
|           |           |                       |                  |                   |       |                   |