令和８年度浦安市クリーンセンターごみ焼却施設の維持管理に関する情報

【処分した一般廃棄物の各月ごとの種類および数量】

令和８年度	種類	焼却量
4月	一般廃棄物	4266.89トン
5月		4581.23トン
6月		4673.97トン
7月		4715.84トン
8月		4380.88トン
9月		4446.84トン
10月		
11月		
12月		
1月		
2月		
3月		
合計		27065.65トン

【燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度】

Ａ系焼却炉連続記録計による測定結果の月平均値

項目	燃焼室中の燃焼ガスの温度	集じん器に流入する燃焼ガスの温度	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	測定を行った期間
測定位置	焼却炉炉頂	集じん器入口	誘引送風機出口	
維持管理基準値	800℃以上	概ね200℃	100ｐｐｍ以下	
月 ＼ 単位	℃	℃	ｐｐｍ	1日で12時間以上焼却した日
4月	－	－	－	休炉
5月	898	170	12	27日から31日
6月	909	170	15	1日から30日
7月	896	170	18	1日から31日
8月	892	170	18	1日から31日
9月	890	170	23	1日から９日
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

【燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度】

Ｂ系焼却炉連続記録計による測定結果の月平均値

項目	燃焼室中の燃焼ガスの温度	集じん器に流入する燃焼ガスの温度	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	測定を行った期間
測定位置	焼却炉炉頂	集じん器入口	誘引送風機出口	
維持管理基準値	800℃以上	概ね200℃	100ｐｐｍ以下	
月 ＼ 単位	℃	℃	ｐｐｍ	1日で12時間以上焼却した日
4月	908	170	21	１日から30日
5月	898	170	19	１日から29日
6月	－	－	－	休炉
7月	880	170	23	22日から31日
8月	878	170	21	1日から31日
9月	878	170	20	1日から30日
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

【燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度】

Ｃ系焼却炉連続記録計による測定結果の月平均値

項目	燃焼室中の燃焼ガスの温度	集じん器に流入する燃焼ガスの温度	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	測定を行った期間
測定位置	焼却炉炉頂	集じん器入口	誘引送風機出口	
維持管理基準値	800℃以上	概ね200℃	100ｐｐｍ以下	
月 ＼ 単位	℃	℃	ｐｐｍ	1日で12時間以上焼却した日
4月	902	170	26	１日から30日
5月	891	170	22	１日から31日
6月	898	170	23	１日から30日
7月	883	170	27	１日から22日
8月	－	－	－	休炉
9月	884	170	20	９日から30日
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

【冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日】

Ａ系焼却炉のばいじん除去を行った年月日

設備名	ばいじん除去を行った年月日
冷却設備	４月２日、９月15日
排ガス処理設備	４月２日から４月３日、９月14日から９月15日

Ｂ系焼却炉のばいじん除去を行った年月日

設備名	ばいじん除去を行った年月日
冷却設備	６月８日
排ガス処理設備	６月10日

Ｃ系焼却炉のばいじん除去を行った年月日

設備名	ばいじん除去を行った年月日
冷却設備	計画中
排ガス処理設備	7月30日

【煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度に関する事項】

Ａ系焼却炉の排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度等

※排ガスを採取した位置は、Ａ系焼却炉煙突

※窒素酸化物および塩化水素は、酸素濃度補正後の数値

項目		ダイオキシン類	ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
維持管理基準値		5	0.15	9.84	250	700
単位		ｎｇ-ＴＥＱ／m^3	ｇ／m^3	m^3／ｈ	ｐｐｍ	ｍｇ／m^3
排ガス採取年月日	結果を得た年月日	測定結果				
令和8年6月4日	令和8年7月1日	0.054	0.001未満	0.044	69	50
令和8年7月9日	令和8年8月3日	－	0.001未満	0.027	74	47
令和8年8月6日	令和8年9月1日	－	0.001未満	0.020	58	45

【煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度に関する事項】

Ｂ系焼却炉の排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度等

※排ガスを採取した位置は、Ｂ系焼却炉煙突

※窒素酸化物および塩化水素は、酸素濃度補正後の数値

項目		ダイオキシン類	ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
維持管理基準値		5	0.15	9.84	250	700
単位		ｎｇ-ＴＥＱ／m^3	ｇ／m^3	m^3／ｈ	ｐｐｍ	ｍｇ／m^3
排ガス採取年月日	結果を得た年月日	測定結果				
令和8年4月16日	令和8年5月12日	－	0.001未満	0.030	79	30
令和8年5月7日	令和8年6月1日	0.088	－	－	－	－
令和8年5月7日	令和8年6月2日	－	0.001未満	0.022	69	19

【煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度に関する事項】

Ｃ系焼却炉の排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度等

※排ガスを採取した位置は、Ｃ系焼却炉煙突

※窒素酸化物および塩化水素は、酸素濃度補正後の数値

項目		ダイオキシン類	ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
維持管理基準値		5	0.15	9.84	250	700
単位		ｎｇ-ＴＥＱ／m^3	ｇ／m^3	m^3／ｈ	ｐｐｍ	ｍｇ／m^3
排ガス採取年月日	結果を得た年月日	測定結果				
令和8年4月23日	令和8年5月12日	－	0.001未満	0.025	68	28
令和8年5月14日	令和8年6月2日	－	0.001未満	0.019	76	48
令和8年7月8日	令和8年8月3日	0.12	0.001未満	0.048	68	39