ボーリング柱状図

調　査　名　浦安市地盤調査業務委託

事業・工事名

ボーリングNo										

シートNo

ボーリング名	B－6	調査位置	日の出南小学校（日の出5丁目4番）							北緯	
発注機関	浦安市役所			調査期間	平成 23年 8月 2日 ～ 23年 8月 5日					東経	
調査業者名	川崎地質株式会社 電話（03－5445－2082）	主任技師	濱田　泰治	現場代理人	室山　拓生	コア鑑定者	脇中　康太			ボーリング責任者	上田　義治
孔口標高	T.P. +4.220m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 90° 西 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平0° 0°	使用機種	試錐機	KR－100	ハンマー落下用具	半自動落下
総掘進長	18.47m								エンジン	NFAD－7K	ポンプ	V6－B

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	2.67	1.55	1.55		盛土（砂質土）	暗青灰～暗灰			細砂主体であるが、粘性土を多く混入する。 含水少なく締まっている。 少量の礫、貝殻片を混入する。
2	1.62	1.05	2.60		埋立土（細砂）	暗灰			全体に粒径均一な細砂主体。 含水多く、少量の貝殻片を混入する。
3 4	0.07	1.55	4.15		埋立土（シルト混じり細砂）	暗灰			細砂主体であ全体にシルト分混入しており、所々シルト分多く含む箇所あり。 含水は中位～やや多い程度を示す。 少量の貝殻片を混入する。
5 6 7	−3.08	3.15	7.30		埋立土（シルト）	暗灰			全体に粒子均質なシルト主体。 含水は中位～やや多い程度を示す。 少量の貝殻片・腐植物を混入する。
8 9 10 11	−7.13	4.05	11.35		シルト質細砂	暗灰			細砂主体で、全体にシルト分混入する。 部分的にシルト分少ない箇所、多い箇所あり不均質である。 含水は中位程度を示す。 少量の腐植物・貝殻片を混入する。
	−7.53	0.40	11.75		細砂	暗灰			細砂主体であるが、全体にシルト・中砂を混入しており粒径不均一である。 含水は多い。
12 13 14	−10.48	2.95	14.70		シルト質微細砂	暗灰			微細砂主体で、全体にシルト分混入する。 部分的にシルト分少ない箇所、多い箇所あり不均質である。 含水は中位程度を示す。
15	−11.08	0.60	15.30		シルト	暗灰			全体に粒子均質なシルト主体からなる。 含水は中位程度を示す。 所々少量の腐植物を混入する。
16	−11.58	0.50	15.80		砂混じりシルト	暗灰			粒子均質なシルト主体で全体に細砂を混入する。 含水は中位程度を示す。 所々極少量の腐植物を混入する。
17 18	−14.25	2.67	18.47		シルト	暗灰			全体に粒子均質なシルト主体からなる。 含水は中位程度を示す 全体に少量の腐植物、貝殻片を混入する。

孔内水位(m)／測定月日：8/2 1.15

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.25	5	6	6	17／30	17
1.55					
2.15	5	4／11	3	12／31	12
2.46					
3.15	3／11	2	2／13	7／34	6
3.49					
4.15	1／24	1／21		2／45	1
4.60					
5.00	ハンマー自沈			0／38	0
5.38					
6.15	0／4	1／27		1／31	1
6.46					
7.15	0	1／11	2／11	3／32	3
7.47					
8.15	5／11	5	5／9	15／30	15
8.45					
9.15	4	4	4	12／30	12
9.45					
10.15	2／13	2	3／8	7／31	7
10.46					
11.15	1／8	2／12	5	8／30	8
11.45					
12.15	2／11	1／8	2／11	5／30	5
12.45					
13.15	1／8	2／13	2	5／31	5
13.46					
14.15	2	3／12	2／9	7／31	7
14.46					
15.15	1／16	1／11	1／9	3／36	3
15.51					
16.15	1／13	1／7	2／11	4／31	4
16.46					
17.15	0／8	1／18	1／12	2／38	2
17.53					
18.15	1／8	2／13	2／11	5／32	5
18.47					

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取

深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1.25	6P-1	Ⓟ	物理	
1.55				
2.15	6P-2	Ⓟ	物理	
2.46				
2.60	6T-3	Ⓣ		
2.80				
3.20	6T-3	Ⓣ	物理・液状化・動的変形	
3.70				
3.70	6T-3	Ⓣ		
4.15				
4.15	6P-4	Ⓟ	物理	
4.60				
5.00	6P-5	Ⓟ	物理	
5.30				
6.15	6P-6	Ⓟ	物理	
6.45				
7.30				
7.47	6P-7	Ⓟ	物理	
7.50	6T-8	Ⓣ	物理・液状化・動的変形	
7.95				
8.00	6T-8	Ⓣ		
8.45				
9.15	6P-9	Ⓟ	物理	
9.45				
10.15	6P-10	Ⓟ	物理	
10.45				
11.35	6P-11	Ⓟ	物理	
11.45				
12.15	6P-12	Ⓟ	物理	
12.45				
13.15	6P-13	Ⓟ	物理	8／2
13.45				
14.15	6P-14	Ⓟ	物理	
14.46				
15.15	6P-15	Ⓟ	物理	
15.30				
16.15	6P-16	Ⓟ	物理	
16.46				
17.15	6P-17	Ⓟ	物理	
17.53				
18.15	6P-18	Ⓟ	物理	8／3
18.47				