

1. 高洲ポンプ場

(1) 処理能力

件名	汚水ポンプ場（4箇所）維持管理業務委託				
施設名称	高洲ポンプ場				
経費期間	令和6年9月1日～令和9年8月31日 3ヶ年				
所在地	浦安市高洲6-1-14	敷地面積	約 1,000 m ²	建屋延面積	約 665 m ²

施設等の名称		設置年月日	規格
送水量実績(日平均水量)	主ポンプ設備		
	その1	3,891 m ³ /日	S63.11.1
	合計	3,891 m ³ /日	
その他の設備		S63.11.1	

(2) 保有設備

設備名		有・無
沈砂池設備	阻水扉	有
	除塵機械	有
	除砂機械	無
	洗浄機械	有
	搬出機械	有
主ポンプ設備		有
脱臭設備	薬液洗浄方式	無
	活性炭方式	有
換気設備		有
受変電設備		有
直流電源設備		有
無停電電源設備		有
自家発電設備		有
動力設備		有
計装設備		有
建築付帯設備		有

2. 舞浜ポンプ場

(1) 処理能力

件名	汚水ポンプ場（4箇所）維持管理業務委託				
施設名称	舞浜ポンプ場				
経費期間	令和6年9月1日～令和9年8月31日 3ヶ年				
所在地	浦安市舞浜2-39-1	敷地面積	約3,500 m ²	建屋面積	約472 m ²

施設等の名称		設置年月日	規格
送水量実績(日平均水量)	主ポンプ設備		
	その1	11,769 m ³ /日	S63.11.1
	合計	11,769 m ³ /日	
	その他の設備		S63.11.1

(2) 保有設備

設備名		有・無
沈砂池設備	阻水扉	有
	除塵機械	有
	除砂機械	有
	洗浄機械	有
	搬出機械	有
主ポンプ設備		有
脱臭設備	薬液洗浄方式	無
	活性炭方式	有
換気設備		有
受変電設備		有
直流電源設備		有
無停電電源設備		無
自家発電設備		有
動力設備		有
計装設備		有
建築付帯設備		有

3. 海楽・鉄鋼通りマンホールポンプ

件名	汚水ポンプ場（4箇所）維持管理業務委託
施設名称	海楽・鉄鋼通りマンホールポンプ
経費期間	令和6年9月1日～令和9年8月31日 3ヶ年
所在地	浦安市海楽2-22-17 ・ 浦安市鉄鋼通り1-10 （2箇所）

（1）マンホールポンプ能力等

項目		海楽 MP	鉄鋼通り MP
ポンプ	台数	2	2
	能力（送水量実績 日平均水量）	242 m ³ /日	46 m ³ /日
規格		φ 80×2.2kw×200V	φ 100×3.7kw×200V
設置年月日		昭和 63 年 6 月	平成 14 年 5 月
設備内容		主ポンプ・動力設備・計装設備	

4. その他の業務

- （1）舞浜・高洲ポンプ場 機器塗装作業(材料共) 60 m²
- （2）舞浜・高洲ポンプ場 草刈清掃作業 1,280 m²(両施設合計)×4回/年
- （3）高洲ポンプ場 床清掃・ワックス掛作業 90 m²×4回/年 = 360 m²
170 m²×2回/年 = 340 m²