

設備参考資料

		機器類				
		機器名	型式	モータ容量	メーカー	
舞浜 ポンプ場	汚水ポンプ	No.1	300DSC 55KW	55kw(400V)	エバラ	
		No.2	〃	55kw(400V)	〃	
		No.3	〃	55kw(400V)	〃	
		No.4	〃	55kw(400V)	〃	
	電動吐出弁	No.1	300φ		0.75kw(400V)	マエザワ
		No.2	〃		0.75kw(400V)	〃
		No.3	〃		0.75kw(400V)	〃
		No.4	〃		0.75kw(400V)	〃
	流入ゲート		1000mm×600mmH		〃	
	自動スクリーン			0.4kw(400V)	コンピュータ	
	攪拌ブロウ		IRS-100L	3.7kw(400V)	伊藤鉄工	
	脱臭ファン		CES-151	1.5kw(400V)	セイコー化工機	
	発電機室ファン		QJ-90GTB	1.5kw(200V)	三菱	
高洲 ポンプ場	汚水ポンプ	No.1	200DSC	15kw	エバラ	
		No.2	〃	15kw	〃	
		No.3	250DSC	30kw	〃	
		No.4	〃	30kw	〃	
	電動吐出弁	No.1	200φ		0.4kw(200V)	マエザワ
		No.2	200φ		0.4kw(200V)	〃
		No.3	250φ		0.75kw(200V)	〃
		No.4	250φ		0.75kw(200V)	〃
	流入ゲート		600×800電動式		栗本	
	空気圧縮機	No.1	KSC3-T	2.2kw(200V)	ヤンマー	
		No.2	〃	2.2kw(200V)	ヤンマー	
	除塵機		MXBD-15×30×025			
	除塵機用減速機	No.1	CHHM3-6165DC	2.2kw(200V)	住友	
		No.2	CHHM3-6165DC	2.2kw(200V)	〃	
	脱臭ファン		FTF153	1.5kw(200V)	セイコー化工機	
	し渣ポンプ室給気ファン		No.2 1/2 SRM II	3.7kw(200V)	エバラ	
	し渣ポンプ室排気ファン		3SRMC2	3.7kw(200V)	エバラ	
	発電機室給気ファン		No.4 SRM II	3.7kw(200V)	エバラ	
	換気扇(給・排)		KF-40DTC		三菱	
	給水ポンプ設備		40MDPA 5.75A	0.75kw(200V)	エバラ	
No.1ポンプピット攪拌機		SM15JA	1.5kw(200V)	新明和		
No.2ポンプピット攪拌機		〃	1.5kw(200V)	〃		
海楽	汚水ポンプ	No.1	80DL 52.2	2.2kw(200V)	エバラ	
		No.2	〃	2.2kw(200V)	〃	
鉄 通鋼	汚水ポンプ	No.1	CVC801	3.7kw(200V)	新明和	
		No.2	〃	3.7kw(200V)	〃	

		電気設備				
		機器名	型式		メーカー	
舞 浜 ポ ン プ 場		発電機		450KVA	三菱	
		PAS		KLT-PSA-HD2N10LT	戸上	
		電磁流量計		AXF600G	横河	
		水位計		投込式SL130-C	JFEアドバンテック	
高 洲 ポ ン プ 場		発電機		150KVA	ヤンマー	
		PAS		KLT-PSA-HD2N10LT	戸上	
		情報処理装置			日立	
		無停電電源装置			日立	
		電磁流量計		EFM204AU-400	日立	
		水位計	No.1		投込式SL180-C	JFEアドバンテック
			No.2		投込式SL180-C	JFEアドバンテック
		大型水位指示計	指示計			JFEアドバンテック
			表示機		型式:3014-P-14-1-19 製番:X136780506	敦賀電機
		工業計器				日立
空調器				ダイキン, 東芝		
海 楽	水位計			投込式SL130-C	JFEアドバンテック	
鉄 通鋼	水位計			EDWS	エバラ	
各 場 ポ	異常通報装置			パトホン	岩通	