県 排 水 機 場 一 覧

番号	名 称	所 在 地	設置 年度	総排水量 (㎡/min)	電 動 ポンプ (m [*] /min)	エンジンポンプ (㎡/min)	型式	製 造 者
1	堀江排水機場	堀江 5-11-17	S44 (H3)	600	300×1台(φ1500)	90×2台(夕900) 120×1台(夕1000)	立軸軸流、横軸斜 流	㈱日立製作所
2	境川排水機場	東野 1-2-1	S47	300	120×1台(φ1000) 180×1台(φ1200)	_	横軸斜流	クボタ鉄工(株)
3	猫実排水機場	北栄 4-1-1	S51	市川側600	240×1台(<i>ф</i> 1350)	360×1台(φ1650)	立軸軸流	㈱電業社機械製作所
3	细 天 顶小阪⁄匆	10 A 4 1 1		浦安側600	240×1台(φ1350)	360×1台(φ1650)	立軸軸流	㈱電業社機械製作所
	県排水機場排水量合計市川市	5側除く(3箇所、81)	1,500	840(4台)	660(4台)	-	

県 水 門 一 覧

番号	名	称	所	在	地	設置 年度	形 式	寸 法(m)	製 造 者
1	猫実1号水門		北栄	4-1	-1	S48	普通鋼製ローラーケ・ート 巻上ワイヤーローフ。	8.0 × 5.1	日本自動機工㈱
2	猫実2号水門		北栄	4-1	-1	S50	普通鋼製ローラーケ・ート 巻上ワイヤーローフ。	7.7 × 5.1	日本自動機工㈱
3	猫実3号水門		北栄	4-1	-1	S50	ラジアルゲート(油圧横引式)	5.0 × 3.55	日本自動機工㈱
4	境川東正水門		東野	1-2	-1	S41	普通鋼製ローラーケ・ート 巻上ワイヤーローフ。	10.0 × 5.5	石川島船化工機㈱
5	境川東副水門		東野	1-2	-1	S47	アルミ合金製ローラーケ゛ート 巻上ワイヤーローフ゜	10.0 × 4.4	クボタ鉄工(株)
6	境川西正水門		猫実	5-7		S40	普通鋼製ローラーケート 巻上ワイヤーローフ゜	8.0 × 5.7	クボタ鉄工(株)
7	境川西副水門		猫実	5–7		S47	普通鋼製ローラーケ・ート 巻上ワイヤーローフ。	8.0 × 5.7	クボタ鉄工(株)

県浄化ポンプー覧

番号	名称	所 在 地	設置 年度	浄 化 ポンプ (㎡/min)	型 式	製 造 者
1	猫実川浄化ポンプ(取水)	当代島 1-30	S55	4.02×2台		㈱電業社機械製作所
2	" (排水)	北栄 4-1-1	Н5	5.3×2台		㈱電業社機械製作所
3	堀江川浄化ポンプ(取水)	東野 1-2-1	H12 H18	9×1台 6×1台(<i>ф</i> 250)	水中ポンプ	クボタ
4	" (排水)	堀江 5-11-17	H13	13.8×1台		クボタ

